

インフラビフォーアフター 完成: 2024年 5月 29日

新天神橋の橋梁修繕により橋の保全と段差の解消

一般国道125号 (結城郡八千代町若)

ビフォー 伸縮装置の老朽化及び床板及び断面に一部損傷があった。

橋面舗装及び取付舗装が痛んで、ひび割れや段差があった。

アフター 伸縮装置の取替、床板のボルト再注入、断面の左官補修を行い、天神橋の強靱化が出来た。

橋面舗装及び取付舗装を行い、段差も解消され車両の走行が安全になった。

↓ 施工前



↓ 施工後



⇒

↓ 位置図



※位置図を挿入