

鹿島臨海特定公共下水道「深芝処理場」再構築事業に関する
マーケットサウンディング調査に係る質問及び回答について（公表）

質問	回答
① 令和6年度再構築計画最適化検討業務において示されている改築手順よると、全体工期はどの程度を想定されていますでしょうか？	① 既設処理場内でのスクラップアンドビルドによる段階施工となるため、今回対象範囲の工期は中・長期となる見込みです。
② 公募開始時期はいつごろを考慮しておられますでしょうか？	② 令和10年度以降を予定しています。
③ 処理状況等のQ&Aにパイロット試験による耐久性の検証が記載されておりますが、公告までにそのような機会、期間を頂くことは可能でしょうか？それとも受注後の設計期間で実施する内容でしょうか？	③ パイロット試験の実施の有無、及び時期については現在検討中です。
④ 今回、汚泥系は事業範囲ではございませんが、消化導入は、汚泥の減容化、創エネによるCNの達成に大きく寄与します。過去に消化導入の検討をされたことはございますでしょうか？（塩濃度等が高く、導入が難しい結論でしょうか？）	④ 当処理場において汚泥消化の導入検討を実施した事例はありません。
⑤ 水処理B系は改築を今年度、来年度でご発注予定とストマネにおいて確認しましたが、事業期間中に耐用年数（目標耐用年数含む）を超えるまで撤去が出来ないと認識しますが、耐震、耐水化上、耐用年数を超えるまでに改築を想定されているのでしょうか？	⑤ 事業期間の検討段階であることから、現時点においては回答出来かねます。
⑥ 既設O&M会社の鹿島都市開発様は、茨城県様の資本が入った第3セクターと認識しておりますが、本公募において、鹿島都市開発様の位置づけはどのようにお考えでしょうか？ （1応募者として想定されるのか、優先交渉権者と協業させる予定等）	⑥ 発注方式（公設公営、DB、DBO、DBM等）の予備的検討段階であり、お問合せ内容については未定です。
⑦ 想定されている再構築事業の全体スケジュールをご教授頂きたく存じます。	⑦ 令和9年度に事業計画変更、令和10年度以降に事業者公募をそれぞれ予定しています。 また、本事業は既設処理場内でのスクラップアンドビルドによる段階施工となるため、今回対象範囲の工期は中・長期となる見込みです。
⑧ 再構築事業においては、これまでの処理実績等を踏まえて、既設と同様のフロー以外でご提案することは可能でしょうか。	⑧ 発注方式（公設公営、DB、DBO、DBM等）の予備的検討段階であり、公募における技術提案の取扱いは未定です。なお、本マーケットサウンディング調査において伺った事業者様のご意見は、改築手順検討の参考とさせていただきます。