

量水器定期点検表

計器種類	日常点検	定期点検（2年）	検定検査
ベンチュリー 配管，止弁	1. 外観チェック		
差圧伝送器	1. エアードレン 2. 外観チェック 3. リークチェック	1. 入出力特性試験 2. その他特性チェック 3. ループチェック 4. 零点チェック	
変換器 記録計 積算計	1. 状態確認 2. 外観チェック		
超過印字記録	1. 印字状態確認 2. 外観チェック	1. 時計機構性能チェック 2. 受信印字動作チェック，復帰テスト	
無停電電源装置		1. 動作テスト 2. 特性試験	
保温装置		1. 動作テスト 2. 外観チェック	
電磁流量計		1. 絶縁抵抗測定 2. 特性試験 3. 零点チェック	
水道メータ			1. 計量器検定検査令に基づく検定検査 2. 検定合格品と取替える場合はこの限りではない。

※ 受給契約水量が日量 100 m³未満である使用者については，記録及び超過印字記録の設置義務はない。